

АКТ №512 от 19.10.2017

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»
СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д.25, кор.2, литера А. пом. 17 Н

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 12 этажей.

наличие прилегающего земельного участка: **нет.**

Доступное помещение на 1 этаже 525,1 кв. м.

Основание для пользования Объектом: **договор безвозмездного пользования;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.40**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **обучение по дополнительной**

**предпрофессиональной общеобразовательной программе «Народные инструменты»
(гитара)**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): **200 человек;**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушением зрения, инвалиды по
общим заболеваниям.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»
Л.Э. Каспаряни, с одной стороны, и Представитель МРОО «АВИП» Кузьмин Алексей
Михайлович, действующий на основании доверенности №17/10 от 02 октября 2017 г. с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Объект социальной инфраструктуры, СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа №24», невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, поэтому в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» до реконструкции или

капитального ремонта в учреждении принимаются согласованные с общественным объединением инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №24» обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски):

- 1) условия для беспрепятственного доступа к учреждению, к предоставляемым в нем услугам по реализации образовательных программ учащимся с ограниченными возможностями здоровья;
 - 2) возможность самостоятельного передвижения на объекте, входа в объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него с помощью сотрудников учреждения;
 - 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте силами сотрудников учреждения;
 - 4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также по вопросам получения образования и реабилитации инвалидов;
 - 5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 - 6) оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, устанавливается в соответствии с «Положением об обеспечении доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов», утвержденным и введенным в действие директором от 01 сентября 2016 г., а также в соответствии с решениями органов исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения и исходя из финансовых возможностей бюджета учреждения.

В учреждении в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности объекта и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Предоставление услуги инвалидам по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме не предусмотрено.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

да (соответствуют для К, О, С, Г, У)
да (не соответствуют, для К, О, С, Г, У)
нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **да (не соответствует К);**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **да;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да (не соответствует О);**

6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *да (не соответствует О, С)*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют К, О, С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: *нет (перед пандусом установлена табличка с номером телефона выполненная в контрастном стиле)*;
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К, О, С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов: *да; (не соответствует С, К)*
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да, (не соответствует С)* ;
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да (не соответствует С)*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения «СПБ детская музыкальная школа №24», расположенного по адресу: ул. Олеко Дундича, д.25, корп.2, литера А. пом. 17 И, учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: **недоступным / частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта | № приказа, дата |
|----------------------|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные меры | | | |
| 1 | | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) | |
| | | Зона отсутствует. | |
| 2 | | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли) | |

| | | | |
|-----|--|---|---------------------------|
| 2.1 | К, О, С, Г, У | Перед пандусом главным входом на контрастном фоне размещена информационная табличка с номером телефона сотрудника учреждения для оказания помощи по сопровождению инвалидов. Тел.: 336-39-71 | |
| 2.2 | К | Входной узел главного входа оборудован пандусом. Имеющийся пандус не соответствует действующим нормативам (угол уклона, поручни). Для преодоления порога входного узла предусмотрены прикладные аппарели. Приказом назначены ответственные сотрудники за использование аппарелей и сопровождение МГН. С сотрудниками проведен инструктаж с отметкой в журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» от 01.08.2016 г. Преодолим с сопровождением (по необходимости). | |
| 2.3 | О, Г, У, С | Входная лестница главного входа, ведущая до уровня входной площадки оборудована поручнями, не соответствующими нормативам, преодолима с сопровождением (по необходимости). | |
| 2.4 | О | Имеющиеся перепады высот в районе входных дверей, преодолимы с помощью сотрудников (по необходимости). | |
| 2.5 | С | Для инвалидов с ослабленным зрением на ступени лестницы нанесена контрастная маркировка. Вход в здание не адаптирован для слепых. Доступно с сопровождением (по необходимости) | |
| 2.6 | К, О, С, Г, У | Перемещение инвалидов организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения. | Приказ №133 от 20.10.2016 |
| 3 | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) | | |
| 3.1 | К, О, С, Г, У | Для посетителей на первом этаже здания предусмотрены места МГН для встречи с администрацией. (перемещение возможно с сопровождением по необходимости). | Приказ №133 от 20.10.2016 |
| 4 | Зона: места обслуживания инвалидов | | |
| 4.1 | К, О, С, Г, У | Целевая зона обслуживания находится на первом этаже здания. Соответствующим приказом, перемещение инвалидов внутри здания и до места предоставления услуги осуществляется в сопровождении сотрудников учреждения (по необходимости). Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражена в журнале учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН в СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» от 01.08.2016 г. | Приказ №133 от 20.10.2016 |
| 5 | Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) | | |
| 5.1 | К, О, С, Г, У | Для МГН имеется санитарно-гигиеническое помещение, обозначенное соответствующим знаком. Внутреннее оборудование туалетной кабины не соответствует требованиям, предусматриваемым для инвалидов и других МГН. (посещение возможно с сопровождением по необходимости). | |
| 5.2 | К, О, С, Г, У | Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение МГН, сотрудников. | Приказ №133 от 20.10.2016 |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| 6 Информационное обеспечение на Объекте | | | |
| 6.1 | К, О, С, Г, У | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных сотрудников учреждения: зам. директора по АХЧ Куликова Л.Н. | Приказ №177 от 01.09.2016 |
| 6.2 | К, О, С, Г, У | <p>На официальном сайте организации (http://musicschool24.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется информация об условиях доступности объекта для инвалидов и о возможности предоставления инвалидам услуг обучения.</p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - контактный номер телефона помощи МГН; - информация о путях движения к объекту от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - информация о парковочном месте для МГН. Учреждению не принадлежит собственное парковочное место, но в 20 м. от входа размещено оборудованное для МГН парковочное место, обозначенное соответствующим знаком; - информация о наличии, доступности, не доступности санитарно-гигиенических помещений для определенных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан; <p>Сайт находится в процессе разработки, на сайте учреждения в установленные сроки будет размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условия доступности по зонам, по наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация об аналогичных по профилю учебных заведениях полностью соответствующих для всех категорий МГН. | |
| 6.3 | | Назначен ответственный за ведение, информационное наполнение и обновление содержания официального сайта ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24» директор по АХЧ Куликова Л.Н. | Приказ №177 от 01.09.2016 |
| Дополнительные меры (при наличии) | | | |
| 7 | Зона: пути движения к объекту | | |
| 7.1 | | <p>Ближайшие к Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 24 остановки общественного транспорта находятся вблизи станции метро Купчино. Автобус № 50, 54, 56, 74, 96, 157, 159 1. Расстояние от ст. метро Купчино до остановки «Будапештская ул.» равно 600 метров, 4 станции около 5 минут в пути. 2. Пешком от остановки 320 м, около 4 мин в пути. 3. Не весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 5. На здании где находится Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 24 висит вывеска. 6. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они не все сделаны с учётом нормативов, препятствий для движения нет).</p> | |
| 8 | Зона: места парковки для автомобилей инвалидов | | |
| 8.1 | К, О | <p>На территории не предусмотрена парковка для автотранспорта маломобильных групп населения.</p> <ul style="list-style-type: none"> - парковочное место для МГН предусмотрено в 20 м от входа в учреждение выделенное место для парковки автотранспортных средств инвалидов и обозначенное соответствующим знаком. | |

V. Рекомендации

- Подготовить письмо в исполнительные органы власти с запросом оборудовать парковочное место для личного автотранспорта инвалидов.

Директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 24»

М.П.



Л. Э. Каспьянц

/ Каспьянц Л. Э. /

Представитель МРОО «АВИП»



/ Кузьмин А.М. /